



PINTA-ALAT

KERROSALAT	172 m ²
2. kerros	838 m ²
1. kerros yht.	1010 m ²

MERKINTÖJÄ

VA = Varatie

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA	P2
KERROKSIJA	2
KÄYTTÖTAPA	Liikerakennus

PALO-OSASTOT	Kokoontumis- ja liiketilat sekä työpaikkatilat	2400 m ²
--------------	------------------------------------------------	---------------------

PALOKUORMA	Alle 600 MJ/m ²
------------	----------------------------

OSASTOIVAT RAKENTEET	Kantavat ja osastoivat rakenteet	R30
	Osastoivat rakenteet	EI30

PINTAKERROKSET	Uloskäytävät	A2-s1, d0,	DL _{FL} -s1
	Autokorjaamot	B-s1, d0,	A2 _{FL} -s1
	Työpaikkatilat	B-s1, d0,	-
	Kokoontumis- ja liiketilat, Pinta-ala < 300 m ²	D-s2, d2	-
	Tuotanto- ja varastotilat, Palovaarallisuusluokka 1	D-s2, d2	DL _{FL} -s1
	- seinät, lattia	B-s1, d0	-
	- katot	B-s1, d0,	DL _{FL} -s1
	Tekniset tilat	B-s1, d0,	DL _{FL} -s1
	Katteet	Broof(t2)	-

- ▶ 1200 = Poistumistiemerkintä, luku ilmoittaa poistumistieveyden
- SPI 1, 2 = Savunpoistoikkunat.
- SPL1_I = Savunpoistoikkunat katolla
- Savunpoiston luukut ovat sähkötoimisia, akkuvarmennettuja, karamoottoriavauksella
- SPLK = Savunpoiston laukaisukeskus
- PPP, JS = Pikapaloposti, nestesammutin

SAVUNPOISTO

- Yritys 1, A = 159 m²
Luukut katolle 2 x 1,13 m² = 2,26 m² (tehollinen)
Savunpoisto A = 2,26 / 159 x 100 = 1,4%
- Yritys 2, A = 159 m²
Luukut katolle 2 x 1,13 m² = 2,26 m² (tehollinen)
Savunpoisto A = 2,26 / 159 x 100 = 1,4%
- Yritys 3, A = 59 m²
Luukku katolle 1,13 m² (tehollinen)
Savunpoisto A = 1,13 / 61 x 100 = 1,85%
- Yritys 4, A = 26 m²/ varasto
Savunpoisto ikkunan kautta A = 0,5 x 1,2 m x 1,8 m = 1,1 m² (tehollinen)
Savunpoisto A = 1,1 / 26 x 100 = 4,2%
- Yritys 5, A = 56 m²
Savunpoisto nosto-oven yläosan kautta A = 0,5 x 0,67 m x 2,6 m = 0,87 m²
Savunpoisto A = 0,87 / 56 x 100 = 1,6 m² (tehollinen)
- Yritys 6, A = 159 m²/ hallitila
Luukut katolle 2 x 1,13 m² = 2,26 m² (tehollinen)
Savunpoisto A = 2,26 / 159 x 100 = 1,4%

Palokatkot erillisen palokatkosuunnitelman mukaan tyyppihyväksytyillä tuotteilla.

Tunn.	Lukum.	Muutos	suunn.	pvm.	Tark./Hyväks.
Kaupunginosa/kylä JOROINEN					
Kortteli/tila 400		Tontti/Rn:o -	Viranomaisten arkkitehtimerkintöjä varten		
UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite YRITYSTALO Kuopiontie 17 79600 Joroinen			PÄÄPIIRUSTUS Piirustuskohteen nimi ja osoite 1. kerros Pohjapiirustus		
Suunnitteluala ja piirustusnumero ARK 22703403-601			Juoks. no Mittakaavat 1:100		
SWECO RAKENNETEKNIikka Oy Puijonkatu 26 - 28, 70110 KUOPIO puh. +358 207 497 300 etunimi.sukunimi@sweco.fi www.sweco.fi			Suunnittelija Piirtäjä Tarkastaja Pvm. FIJOUK FIJOUK FIVASA 02.01.2018		
Yhteyshenkilö Jouko Karhula			Suora numero 040 350 8515		