



**PINTA-ALAT**

KERROSALAT  
 2. kerros 172 m²  
 1. kerros 838 m²  
 yht. 1010 m²

**MERKINTÖJÄ**

VA = Varatie

**RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS**

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2  
 KERROKSLAATTO 2  
 KÄYTTÖTAPA Liikerakennus

PALO-OSASTOT  
 Kokoontumis- ja liiketilat sekä työpaikatilat 2400 m²

PALOKUORMA Alle 600 MJ/m²

OSASTOIVAT RAKENTEET  
 Kantavat ja osastoivat rakenteet R30  
 Osastoivat rakenteet EI30

PINTAKERROKSET  
 Uloskäytävät A2-s1, d0, DL<sub>FI</sub>-s1  
 Autokorjaamot B-s1, d0, A2<sub>FI</sub>-s1  
 Työpaikatilat B-s1, d0, -  
 Kokoontumis- ja liiketilat, Pinta-ala < 300 m² D-s2, d2, -  
 Tuotanto- ja varastotilat, Palovaarallisuusluokka 1 - seinät, lattia D-s2, d2, DL<sub>FI</sub>-s1  
 - katot B-s1, d0, -  
 Tekniset tilat B-s1, d0, DL<sub>FI</sub>-s1  
 Katteet Broof(t2)

- ▶ 1200 = Poistumistiemerkintä, luku ilmoittaa poistumistielevyden
- SPI 1, 2 = Savunpoistoikkunat.
- SPL1\_I = Savunpoistoikkunat katolla
- Savunpoiston luukut ovat sähkötoimisia, akkuvarmennettuja, karamoottoriavauksella
- SPLK = Savunpoiston laukaisukeskus
- PPP, JS = Pikapaloposti, nestesammutin

**SAVUNPOISTO**

- Yritys 1, A = 159 m²  
 Luukut katolle 2 x 1,13 m² = 2,26 m² (tehollinen)  
 Savunpoisto A = 2,26/ 159 x 100 = 1,4%
- Yritys 2, A = 159 m²  
 Luukut katolle 2 x 1,13 m² = 2,26 m² (tehollinen)  
 Savunpoisto A = 2,26/ 159 x 100 = 1,4%
- Yritys 3, A = 59 m²  
 Luukku katolle 1,13 m² (tehollinen)  
 Savunpoisto A = 1,13/ 61 x 100 = 1,85%
- Yritys 4, A = 26 m²/ varasto  
 Savunpoisto ikkunan kautta A = 0,5 x 1,2 m x 1,8 m = 1,1 m² (tehollinen)  
 Savunpoisto A = 1,1/ 26 x 100 = 4,2%
- Yritys 5, A = 56 m²  
 Savunpoisto nosto-oven yläosan kautta A = 0,5 x 0,67 m x 2,6 m = 0,87 m²  
 Savunpoisto A = 0,87/ 56 x 100 = 1,6 m² (tehollinen)
- Yritys 6, A = 159 m²/ hallitila  
 Luukut katolle 2 x 1,13 m² = 2,26 m² (tehollinen)  
 Savunpoisto A = 2,26/ 159 x 100 = 1,4%

Palokatkot erillisen palokatkosuunnitelman mukaan tyyppihyväksytyillä tuotteilla.

Yritys 8  
 2.Krs A<sub>h</sub> 65,5 m²

Yritys 7  
 2.Krs A<sub>h</sub> 78,5 m²

Tunn.	Lukum.	Muutos	suunn.	pvm.	Tark./Hyväks.
Kaupunginosa/kylä		Kortteli/tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkkitehtimerkintöjä varten	
JOROINEN		400	-		
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Mittakaavat		
YRITYSTALO			2. kerros		
Kuopiontie 17			Pohjapiirustus		
79600 Joroinen			1:100		
Suunnitteluala ja piirustusnumero		Suunnitteluala ja piirustusnumero			
SWECO ARKITEHDIT KUOPIO		ARK 22703403-602			
Pääväs		Suunnittelija		Piirtäjä	
31.01.2018		FIJOUK		FIVASA	
Suora numero		Tarkastaja		Pvm.	
040 350 8515		Tiedoston sijainti		02.01.2018	
Jouko Karhula		P:\FRK\003\ST\22703403_Joroisten_yrityshalli000_Joroisten_yrityshalli01_ARK\02_TIETOMALLI\Joroisten_yrityshalli.pjn			