

OHJEITA VESIHUOLTOLIITTYMÄN TEKEMISEEN SEKÄ VESIHUOLTOVERKOSTON LIITTYMISHAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

Tekla 5.12.2018 § 93

Liittymishakemuksia saa tekniseltä toimelta tai www.joroinen.fi/lomakkeet.

Liittymishakemukseen tarvittavat liitteet:

1. LVI-asemapiirustus

1 kpl (1:200 tai 1:500)

(Ilmestävä ulkopuoliset vesi- ja viemärijohtojen sijainti, koot ja liitoskorkeudet)

2. LVI piirustus (1:50) kaikista kerroksista

(Ilmestävä sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtot, koot sekä normivirtaamat runkojohtoissa sekä vesimittarin sijainti rakennuksessa)

Talojohtojen liittymiskohdista ja liitoskorkeuksista saa tietoa tekniseltä toimelta. Petri Miettinen, p. 040 661 4342, petri.miettinen@joroinen.fi.

Hakemus liitteineen on toimitettava tekniselle toimelle/toimistosihteerille, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen.

Työn saa aloittaa vasta suunnitelmien ja kvv-työnjohtajan hyväksymisen jälkeen.

Vesihuoltoliittymän rakentaminen

Runkojohto-liittymispiste:

Vesilaitos rakentaa vesi- ja viemäri liittymän runkoverkostosta taloventtiilille / tarkastuskaivolle saakka (tontin rajalle konetyötarkkuudella) ja laskuttaa liittijää laitoksen hinnaston mukaisesti (rakentamismaksu).

Rakentamis- ja liitostyön voi suorittaa myös liittijä käyttämällä vesilaitoksen hyväksymää maanrakennusrakoitsijaa / LVI-urakoitsijaa.

Tehty liitos tarkastetaan laitoksen toimesta ennen peittämistä. Liitoksen rakentajan on pyydettävä tarkastusta riittävän ajoissa, mielellään viikkoa aiemmin. Tarkastuksen suorittaa vesilaitoksen laitospäällikö, p. 0400 358 240 tai p. 040 662 5520 tai vesihuoltolaitoksen valtuuttamana KVV-työnjohtaja.

Liitostyöstä laaditaan tarkastusmuistio/pöytäkirja, johon merkitään mm. liittymän rakentamisen ajankohta, liitostyön - ja tarkastuksen suorittajat sekä heidän allekirjoitukset, samalla tarkistetaan vesiliitoksen pitävyys. Muistio liitetään sopimukseen.

Liittymispiste – rakennus:

Liittymispisteen ja rakennuksen välinen osuuden rakentaminen kuuluu liittyjälle.

Kiinteistöjohtoina tulee käyttää:

- vesijohto PEH 40 - 63 mm PN 10 (siniraita) putkea
- viemäri PVC 110 - 160 mm (vietto) tai PEH 40 - 63 mm PN 10 paineviemäri (punaraita) putkea

Vesimittari:

Vesimittarin saa vesilaitokselta laitoshiehiltä, p. 0400 358 240 tai 040 662 5520

Vesimittarin asentaminen kuuluu kiinteistönomistajalle. Vesimittarin yhteydessä on oltava sulkuventtiilit molemmin puolin sekä yksisuuntaventtiili.